



**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL
CONCORRÊNCIA N.º 001/2020**

PROCESSO Nº 16.232.695-3

OBJETO: Contratação de empresa especializada para recuperação da cobertura do pavilhão "D" da Unidade Atacadista de Curitiba.

Considerando os pedidos de esclarecimento, temos a informar:

- 1. No memorial descritivo consta a retirada de 600m de calhas e condutores de águas pluviais do pavilhão D. Esse item não consta na planilha;**

R. Entende-se que na retirada do telhado antigo, obrigatoriamente, deverá ocorrer a retirada da calha existente no telhado, sendo assim, no valor demonstrado na planilha já consta o custo desse serviço.

Inclusive na planilha a fls. 30 do Edital consta a remoção das calhas.

- 2. No memorial descritivo consta a retirada e a instalação de 9.583,20 m de terças metálicas do pavilhão D, porém na planilha orçamentária traz 6.560 m, ou seja, cerca de 30% a menos que o descrito nas características do projeto.**

R. A proposta deverá ser formulada de acordo com a planilha de serviços constantes nas páginas 30 e 31 do Edital.

- 3. Quanto às terças, nota-se que a planilha orçamentária induz a pensar que a limpeza, preparação de fundo e pintura epóxi seja nas terças (6.560 m x 0,62 m²/m = 4067,02 m²) e não nas 68 tesouras. Conforme o memorial descritivo as terças já produzidas e entregue com uma pré pintura na cor azul del rey. Portanto, essa área de pintura deve estar errada, já que a conta foi feita sobre as terças e não sobre as tesouras.**

R. As terças deverão ser fornecidas pré-pintadas, logo, a limpeza de superfícies constantes na planilha de serviços se refere às tesouras.

Ressalto que as propostas deverão ser formuladas de acordo com planilha de serviços/quantitativos constantes no anexo XI.

Curitiba, 11 de dezembro de 2020

Sônia de Brito Barbosa
Pregoeira Oficial – CEASA/PR