

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>
Para: "Daniel" <somma.eng@gmail.com>
Data: 08/03/2021 14:18 (agora)
Assunto: Re: Pregão Presencial 002/2021

Boa tarde prezado,

Em atendimento ao solicitado, segue as respostas dos questionamentos:

- 1) O EPS é a sigla internacional do Poliestireno Expandido, onde no Brasil, é mais conhecido como "isopor", que é um plástico celular rígido resultante da polimerização do estireno em água. Desta forma, o descrito em edital está correto.
- 2) Deverá ser considerado o que consta na planilha do Anexo XI do edital, as telhas do tipo sanduíche na cor natural.

Atenciosamente;

Comissão Permanente de Licitação

Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASA -PR

Av. Nossa Senhora da Luz, Nº 2143 - Jardim Social / Curitiba -PR

(41)3253-3232 Ramal 209

Em 05/03/2021 às 15:55 horas, "Daniel" <somma.eng@gmail.com> escreveu:

Boa tarde

Gostaria de solicitar esclarecimento a respeito de uma dúvida relevante para a elaboração da proposta para o PP 002 / 2021. O Memorial Descritivo (Anexo I) especifica o seguinte, a respeito das telhas:

“telhas metálicas trapezoidal termoacústica (dupla face), tipo sanduíche **pré pintadas em branco**, e=2x0.43mm, com o núcleo de 30mm em **poliestireno expandido (EPS)**”.

PERGUNTA 1: Afinal, **as telhas serão em poliestireno expandido ou em EPS?** Tratam-se de materiais diferentes. O EPS é um isopor e o poliestireno expandido é um material bem mais caro.

PERGUNTA 2: As telhas serão pré pintadas em branco **nas duas faces (por cima**

e por baixo) ou apenas em uma das faces?

No aguardo. Obrigado.

Att,

Eng.º Daniel Oliva Pioto

Somma Engenharia Ltda.

somma.eng@gmail.com

(41) 3022-6767 / (41) 99905-5115