

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Marco Antonio de Figueiredo" <marcofigueiredo@ceasa.pr.gov.br>
Para: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>
Data: 08/03/2021 11:57 (01:11 horas atrás)
Assunto: Re: Fw: PP 002/2021 - Solicitação de Esclarecimento - Fortaleza Engclin LTDA

Bom dia

Não existe projeto dessa cobertura e o telhado atual é de telha de aço de 5mm

Atenciosamente

Eng. Marco Antonio de Figueiredo
Divisão de Engenharia
CEASA PARANÁ
(41)92557028 (OI) (41)3253-3232

=====FIM/////

Em 08/03/2021 às 11:20 horas, "Licitação CEASA"
<licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia Marco,

Poderia nos auxiliar quanto ao questionamento abaixo?

Atenciosamente;

Comissão Permanente de Licitação

Centrais de Abastecimento do Paraná - CEASA -PR

Av. Nossa Senhora da Luz, Nº 2143 - Jardim Social / Curitiba -PR

(41)3253-3232 Ramal 209

----- Mensagem encaminhada -----

Remetente: "Ana Mantovani" <engenharia@fortallezaengess.com.br>

Data: 03/03/2021 15:00

Assunto: PP 002/2021 - Solicitação de Esclarecimento - Fortaleza Engclin LTDA

Para: licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br

Prezados, boa tarde

Venho por meio deste solicitar o projeto referente ao edital de pregão presencial 002/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação serviços de recuperação da cobertura do mercado de flores e do Centro de Convenções da Unidade Atacadista da CEASA de Curitiba, conforme Memorial Descritivo e Anexos do presente Edital.

Gostaria de solicitar se a cobertura existente que deve ser retirada de fibrocimento possui amianto? Pois a destinação de material contaminado é

específica e acarreta mais custos.

Fico no aguardo do mesmo.

--

Atenciosamente,

Ana Mantovani

Fortaleza Engclin LTDA

Contato: (41) 3027-3236 e (41) 98531-7614 | WhatsApp (45) 99907-1202

Endereço: Rua Manoel Amálio de Souza, n 55 - Vista Alegre, Curitiba/PR

E-mail: engenharia@fortalleza.eng.br

Site: www.fortalleza.eng.br