



NOTAS:
 - PINTAR AS TUBULAÇÕES APARENTES DE INCÊNDO DE COR VERMELHA.
 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DE INCÊNDO DEVERÃO SER REVESTIDAS COM MATERIAL ANTI-CORROSIVO E ENVELOPADAS EM UMA CAMADA MÍNIMA DE 10cm DE CONCRETO ESTRUTURAL.

Obra: CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE FOZ DO IGUAÇU		
Proprietário: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ		
Prancha: 1/1	Projeto de Prevenção de Incêndios ISOMETRIA	
Escala: S/ESC	Responsável Técnico: Antenor Blizkow Júnior CREA:11.906/D/PR	Desenho: Adilson