

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Remetente: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>  
Para: licitacao@aac-ambiente.com.br  
Data: 14/12/2023 08:58 (04:56 horas atrás)  
Assunto: Re: Esclarecimento pregão 16/2023  
Anexos: image001.png (41.17 KB)

---

Prezada Eduarda, bom dia.

Com relação aos questionamentos realizados, informamos que:

1) Conforme entendimento do mercado aparelhos de 36.000BTUS são Piso Teto, gostaríamos de esclarecer se será aceito este entendimento de piso teto 36.000 btus?

R: Sim, serão aceitos aparelhos de 36.000 btus PISO TETO.

2) Em relação a ele ser ciclo quente e frio, neste caso normalmente tem uma variação de 5% em relação a ele ser quente e frio, exemplo seria o aparelho carrier que seria de 34.000 btus QeF, também será aceito esta variação de 5% em relação ao seu ciclo?

R: Serão aceitas variações somente para casos em que a potência do aparelho seja superior ao solicitado no Termo de Referência.

Atenciosamente,



### Licitação e Contratos

Fone: (41) 3253-3232

| [licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br](mailto:licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br)  
<https://www.ceasa.pr.gov.br/>

---

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a. O remetente e a Celepar não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.

Em 12/12/2023 às 14:56 horas, licitacao@aac-ambiente.com.br escreveu:

Boa tarde!

Estamos entrando em contato para solicitar esclarecimento em relação ao item 4 "equipamento de ar condicionado split hi-wall de 36.000 btu.", conforme entendimento do mercado aparelhos de 36.000BTUS são Piso Teto, gostaríamos de esclarecer se será aceito este entendimento de piso teto 36.000 btus, outra dúvida e em relação a ele ser ciclo quente e frio, neste caso normalmente tem uma variação de 5% em relação a ele ser quente e frio, exemplo seria o aparelho carrier que seria de 34.000 btus QeF, também será aceito esta variação de 5% em relação ao seu ciclo?

Fico no aguardo

Att,



**Eduarda Coelho**  
Licitações

[licitacao@aac-ambiente.com.br](mailto:licitacao@aac-ambiente.com.br)

**(44) 3032-6518**

Av. Dr. Gastão Vidigal, 165

Zona 08 | Maringá-PR

[ambientearcondicionado.com.br](http://ambientearcondicionado.com.br)

