

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Joao Victor Tiburcio de Oliveira" <joaovto@ceasa.pr.gov.br>

Para: "Rafael Gomes da Silva" <rafaelgms@ceasa.pr.gov.br>

Com Cópia: "Licitação Ceasa Grupo da Licitação de Box" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>, "Gabriel Henrique Marinho Padilha" <gabrielhmp@ceasa.pr.gov.br>

Data: 07/01/2025 10:44

Assunto: Re: Fw: Fw: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO / PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Bom dia Prezados.

Conforme o anexo de Composições Complementares, informamos que para o item da planilha **2.1** - Será Telhamento com Telha metálica trapezoidal do tipo Galvalume (alumínio + zinco), termoacústica, com utilização do Poliuretano (PU) injetado espessura de 30MM, entre duas telhas metálicas trapezoidais convencionais, constituindo um "sanduíche", sendo pintada em suas duas faces para ser utilizadas na cobertura do mercado produtor. Já o item **2.2** - Será o telhamento (fechamento lateral das tesouras existentes), com telha trapezoidal de aço zincado (Comum) , sendo pintada nas 2 faces.

Qualquer dúvida estou a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente.



Joao Victor Tiburcio de Oliveira

Técnico de Nível Superior

Divisão de Engenharia e Manutenção - DIMAN- Ceasa Paraná.

| joaovto@ceasa.pr.gov.br

<https://www.ceasa.pr.gov.br/>

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a. O remetente e a Celepar não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.

Em 06/01/2025 às 13:31 horas, "Rafael Gomes da Silva" <rafaelgms@ceasa.pr.gov.br> escreveu:

Boa tarde, João.

Revise essa dúvida, por favor.

Atenciosamente,

**Rafael Gomes da Silva**

GERENTE da DIENG e ENGENHEIRO CIVIL.
Divisão de Infraestrutura e Engenharia - DIENG - CEASA/PR.

(41) 99255-7028 | rafaelgms@ceasa.pr.gov.br
<https://www.ceasa.pr.gov.br/>

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a. O remetente e a Celepar não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.

----- Mensagem encaminhada -----

Remetente: "Licitação CEASA" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>

Data: 06/01/2025 11:59 (01:30 horas atrás)

Assunto: Fw: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO / PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Para: "Rafael Gomes da Silva" <rafaelgms@ceasa.pr.gov.br>

Bom dia prezado,

Pedimos a gentileza de nos auxiliar quanto ao pedido de esclarecimento abaixo.

Atenciosamente,

**Licitação e Contratos**

Fone: (41) 3253-3232

| licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br
<https://www.ceasa.pr.gov.br/>

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a. O remetente e a Celepar não se responsabilizam por qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.

----- Mensagem encaminhada -----

Remetente: "LICITAÇÕES LEANDRO" <licitacoes@arquipar.com.br>

Data: 06/01/2025 10:48 (21 minutos atrás)

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO / PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Para: "licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br" <licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br>

Prezado Setor de Engenharia.

Solicitamos esclarecimento em dúvida que surgiu no Edital de Procedimento de Licitação 013/2024, motivo esse que causa impacto na precificação dos preços (Telhas Termoacústicas Pintadas nas 02 faces tipo Sanduiche).

No item 5.31 traz seguinte informação (Conforme projetos básicos deverão ser feitos os fechamentos laterais das tesouras existentes de cada cobertura com telha trapezoidal de alumínio, com as quantidades e locais definidos no projeto básico e planilha orçamentária)

No item 5.32 trás a seguinte informação (Deverá ser instalado telha trapezoidal em aço zincado, com pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50

mm e largura útil de 980 mm)

Na Planilha.

No item 2.1 da Planilha menciona ainda que deverá ser pintada nas duas faces;

NO item 2.2 Novamente menciona em alumínio.

Perguntamos qual correta interpretação para composição de preços, telha deverá ser Aço zincado ou Alumínio, e será todo talhamento ou parte?, Ainda se deverá ser pintada como representa a solicitação nas 02 faces, independente de ser aço Zincado ou Alumínio?

Att,

Arquipar Construtora

Gabriel Santos Dib Ferreira

Tel: + 55 9 9928 7244 | www.arquipar.com.br

Email: licitacoes@arquipar.com.br

Rodovia PR 438 KM 47 - Guaragi - Ponta Grossa - Paraná

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a em observância ao cumprimento da Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados). Agradecemos sua cooperação.

