


ENTRADA PARA VIATURA DO
CORPO DE BOMBEIROS
ACESSO DE 11,67m, SEM
PORTÃO COM ALTURA



Área:
487.746,45m²

DIMENSIONAMENTO PARA RISCO ISOLADO

CARGA DE INCÊNDIO = 700 MJ/m²
LARGURA = 66,15m
ALTURA = 4,35m

RELAÇÃO LARGURA/ALTURA
X = LARGURA/ALTURA
X = 66,15/4,35 = 15,20 - ÍNDICE 4o NA TABELA A-1 DA NPT007

PORCENTUAL DE ABERTURA
ÁREA DE FACHADA = 287,75m²
ÁREA DE ABERTURAS = 100,21m²
Y = 34,82%

SEVERIDADE = CLASSIFICAÇÃO II - CONFORME TABELA 2 - NPT007

α = 2,81 - TABELA A-1 DA NPT007

D = "α" x (largura ou altura) + "β", onde:
D = Distância de separação em metros;
α = Coeficiente obtido da Tabela A-1, em função da relação (largura/altura ou altura/largura), da porcentagem de aberturas e da classificação da severidade;
β = Coeficiente de segurança que assume os valores de 1,5m (β1) ou de 3,0m (β2), conforme a existência de Corpo de Bombeiros no município

D = 2,81 X 4,35 + 1,5 = 13,72m

A EDIFICAÇÃO DISTA DE 29 METROS DA EDIFICAÇÃO MAIS PROXIMA

1 SITUAÇÃO
1 : 2000

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
DESCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO		Nº DO PSCIP
OBRA/ ENDEREÇO PAVILHÃO DAS FLORES - BR 116 km 10 Ceasa Curitiba, 22881 - Tatuquara, Curitiba - PR, 81690-500		
 SEMEAR CONSÓRCIO E CAPACITAÇÃO	ÁREA	OCUPAÇÃO
	4522,52m²	Ci - COMERCIAL Pi - RESTAURANTE Di - SERVIÇOS PROFISSIONAIS
		PARA USO DO C.B.
PRANCHA 02	CONTEÚDO DA PRANCHA SITUAÇÃO	
08		
PROPRIETÁRIO		
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CNPJ: 75.063.164/0001-67		
ESCALA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
ALESSANDRA R. CABRAL - ENGENHEIRA CIVIL - CREA - PR143.670/D		DATA 15/09/2025